



NIEDAX GmbH & Co. KG, Postfach1286, D-53541 Linz/Rhein

53562 St.Katharinen, den 04.04.2017

Sachbearbeiter:
Marcel Maur
Tel.: +49 (0)2645 138-663
Fax: +49 (0)2645 138-44663
e-Mail: marcel.maur@niedax.de

Elektrische Leiteigenschaften nach DIN EN 61537 bei der Verwendung von Kabeltragsystem MTC...

Sehr geehrte Damen und Herren,

geprüft wurde nach der zurzeit gültigen Prüfnorm DIN EN 61537:2007, Abschnitt 11.1, Elektrische Leiteigenschaften, in der Kabeltragsysteme ausreichende elektrische Leitfähigkeit haben müssen. Die Übereinstimmung wird durch Bestehen der Prüfung nach 11.1.2 nachgewiesen.

Bei der Prüfung wurde eine Impedanz über die Verbindungsstelle von $\leq 50 \text{ m}\Omega$ gemessen und durch unser internes Prüflabor bestätigt.

Folgende Produkte umfassen die Prüfung:

Steel / Pre- galvanized, Hot dipped galvanized and Stainless steel

MTC 30.050 – MTC 30.300

MTC 54.050 – MTC 54.600

MTC 105.100 – MTC 105.600

i.A. Marcel Maur

i.A. Marcel Maur

NIEDAX GmbH & Co. KG

NIEDAX GmbH & Co. KG
Asbacher Straße 141
D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644 5606-0
Fax: +49 (0) 2644 5606-13
info@niedax.de . www.niedax.de

Commerzbank Koblenz (Blz 570 400 44) 280618000
Sparkasse Neuwied (Blz 574 501 20) 2103000
VR Bank Linz/Rhein (Blz 574 601 17) 5510000

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, eingetragen unter HRA 11588 beim Amtsgericht Montabaur. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die NIEDAX Beteiligungs GmbH & Co. KG (HRA 12230), Amtsgericht Montabaur.

Geschäftsführer:
Bruno Reufels (Vors.)
Alexander Horn
Rolf Luthardt